

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

RICEVUTO

25 SET. 2019

Rapporto di prova n° 19LA04898
del 23.09.2019



19LA04898

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Municipio di Gravesano all'att. Francesco Barletta
Casella postale 50
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 19.09.2019

Data accettazione: 19.09.2019

Punto di prelievo: Scuola Media - Via Penodra
6929 Gravesano

Data inizio analisi: 19.09.2019

Data fine analisi: 23.09.2019

Codice punto AQ001

Temperatura prelievo: 20.1 °C

Fornitore: AAP Lugano e Propria

Prelievo eseguito da: Cliente /1

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
19-002861	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale

Il Vicedirettore



Dr. sc. ETH N. Forrer

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 6111
fax 091 814 6119
e-mail dss-lc@ti.ch

RICEVUTO
25 SET. 2019

**Rapporto di prova n° 19LA04899
del 23.09.2019**



19LA04899

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Municipio di Gravesano all'att. Francesco Barletta
Casella postale 50
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 19.09.2019

Data accettazione: 19.09.2019

Punto di prelievo: Ars Medical Clinic - Via Grumo 16
6929 Gravesano

Data inizio analisi: 19.09.2019

Data fine analisi: 23.09.2019

Fornitore: AAP Lugano e Propria

Temperatura prelievo: 19.8 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /2

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
19-002861	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale

Il Vicedirettore

Dr. sc. ETH N. Forrer